



---

**CONCURSO UFAM - FORMULÁRIO - RESPOSTA RECURSOS**

**EDITAIS: N° 22 E 23 DE 02 DE MAIO DE 2016/GR-UFAM**

**NÍVEL: SUPERIOR**

**CARGO: NOME: ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CÓDIGO: NS11**

**TÓPICO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO: N° 30**

**INTERESSADO(S): ARGEMIRO FERREIRA DE AGUIAR FILHO**

**QUESTIONAMENTO:**

O candidato afirma que a terceira assertiva da questão 30 “O condutor de aterramento para ligações dos suportes, carcaças etc. deve ter seção mínima igual a 25 mm<sup>2</sup>” é falsa, contrariando o gabarito da prova.

**PARECER:**

Deve ser observado que a questão se refere em seu enunciado ao caso do sistema de aterramento em uma subestação e, portanto, a resposta do gabarito é compatível com o que estabelece João Mamede Filho na linha 10 da página 604 da sua obra intitulada “Instalações Elétricas Industriais”, 7ª. Edição.

**RESPOSTA: MANTER GABARITO NA ALTERNATIVA “E”.**

Data: 08 / 09 / 2016.